



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-5/2015-12

Datum: 08.09.2015

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU nad delovanjem rpaliz kanalizacijskega sistema v Loški dolini

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Anton Žnidarzi, predsednik nadzornega odbora
2. Marjan Vampelj, član
3. Marjetka Troha, članica
4. Janez Ponuda, član
5. Romana Zakrajzek, članica

2. Prisotni strokovni delavci:

6. Emil Mlakar, Občina Loška dolina
7. Nadja Krazavec, vodja enote Komunala Cerknica
8. Pavel Virant, tehnik Komunala Cerknica

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Uradni e- naslov: <http://www.loskadolina.si/>

5. Kraj nadzora

Občina Loška dolina in rpaliz a na terenu; (Dane, Podcerkev 1, Nadlesk 2, Vrhnika (pri Źraju, Markovec (pri Zapuzku).

UVOD

Uvodoma je bil predstavljen namen in cilj nadzora. Navzo i so glede na svoje podro je predstavili sistem rpaliz in istilnih naprav, Emil Mlakar pa je predstavil nekatere pogodbe projektov in njihove situacije.

ega sistema v Lozki dolini je tehni no opisal delovanje
, da sistem obvez anja trenutnih napak na rpaliz ih ni
ustrojavljeno. GSM obvez anje deluje samo na rpaliz u in istilni napravi Dane. Pregledali smo
dokumentacijo za projekt Dane-Podcerkev-Nadlesk in ugotovili, da bi moral sistem obvez anja
delovati oz. je ugrajen v krmilne omare posameznih rpaliz . Ker sistem ne deluje sedaj tehnik
upravljalca periodi no pregleduje rpaliz a in na kraju ugotavlja morebitne napake in na terenu
vzorno vodi dnevnik pregledov.

UGOTOVITVENI DEL

Sistem iz enja odpadnih vod:

- Dane-Podcerkev-Nadlesk skupaj 5 rpaliz in ena istilna naprava
- Vrhnika 4 rpaliz a in ena istilna naprava
- Markovec 4 rpaliz a in ena istilna naprava

Sistem obvez anja o napakah, ki se zgodijo na posameznem rpaliz u se javljajo kot SMS
sporo ilo na center upravljalca preko GSM modula v katerega je vstavljena SIM kartica in
deluje na principu mobilnega telefona. Preko programatorja se po zahtevi tehnika sprogramira
katere napake se javljajo in v kazni obliki.

Projekti izgradnje posameznih istilnih sistemov odpadnih voda se med seboj razlikujejo po
sami krmilni tehniki in vgrajenih komponentah. Zadnje zgrajen sistem Dane-Podcerkev-Nadlesk
je po svoji krmilni tehniki enak. Sistem v celoti omogo a obvez anje preko GSM modulov.

Sistem v Vrhniku je grajen brez GSM modulov oz. nima mo0nosti obvez anja na daljavo.

Sistem v Markovcu je kar se ti e GSM modula identi en Danskemu in omogo a obvez anje na
daljavo.

Ugotovljeno je bilo tudi, da so na rpaliz ih odjemne mo i elektri ne energije priklopljene preko
24A varovalk kar ima za posledico ve je strozke energije.

Za sistem v Vrhniku je bilo ugotovljeno, da mo0nost obvez anja na daljavo ni bila vklju ena v
projekt.

PRIPORO ILO ýt. 1

Vzpostaviti sistem obvez anja o napakah na kanalizacijskem omre0ju, kjer vgrajene
komponente to omogo ajo (trenutno deluje samo na rpaliz u in istilni napravi v Danah in
istilni v Starem trgu). Sistem vzpostaviti ze na rpaliz ih Podcerkev, Nadlesk in Markovec.

PRIPORO ILO ýt. 2

Prou i naj se smotrnost dograditve sistema tudi za Vrhniko.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SMS sporo ilita tako, da je posamezna napaka dostopna vedno. Po zdajnjem sistemu se SMS sporo ilita brizejo, ko je napaka odpravljena

PRIPORO ILO ýt. 4

Preveriti mo0nost vgradnje varovalk manjih mo i z namenom zmanjzevanja strozkov.

LANI NADZORNEGA ODORA

Marjan Vampelj

Anton Þnidarýi

Marjetka Troha

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODORA

Janez Ponuda

Romana Zakrajýek

VRO ITI:

- odgovorni osebi nadzorovanega,
- arhiv, tu