



TPLOTNA ČRPALKA / HLADILNI AGREGAT
 kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem.
 Moč: hlajenje 79,0 kW, gretje 74,9 kW
 Max. izhodna temp. vode: 55°C
 Pretok ogrevalne vode: 14m³/h
 Električni priklp: 3F / 380~415V / 50Hz / 32A, Pel=29kW
 Šumnost: 58 dB(A)
 Dimenzije (V x Š x G): 1471 x 1110 x 2932 mm
 Teža: 834 kg
 Medij: R407C
 Območje delovanja: hlajenje od -15°C do 46°C, gretje od -25° do 35°C

ZALOGOVNIK TOLE/HLADNE VODEM
 V=800L Teža: 960 kg
 D=990mm, h=175mm

RASTEZNA POSODA V=105L
 D=500mm, h=600mm

Klima naprava Garderobe
 Vdo=Vod=5200m³/h
 Qt=20,3kW
 Qh=16,1kW

Klima naprava Dvorana
 Vdo=Vod=10000m³/h
 Qt=31kW
 Qh=34kW

ČRPALKE:

- Č1 WLO Stratos 50/1-10 U=230 V; N=0,6 kW; G=8,17 m³/h; H=38kPa
- Čkn1 WLO Pico 30/1-6; U=230 V/50 Hz; N=20 W; G=1,9 m³/h; H=22 kPa
- Čkn2 WLO Pico 30/1-6; U=230 V/50 Hz; N=20 W; G=2,9 m³/h; H=22 kPa

LEGENDA:

- Ogrevalna voda – sistem 45/35°C – dovod
- Ogrevalna voda – sistem 45/35°C – povratek
- Hladilna voda – sistem 7/12°C – dovod
- Hladilna voda – sistem 7/12°C – povratek

BIRO MIKROKLIMA projekiranje in nadzor strojnih inštalacij
 Medard Hafner s.p.
 Klobavsova ulica 1, 4220 Škofja Loka
 GSM: 041 776 726 tel. 0599 24 923, fax 04/512 01 65
 e-mail: bm-hafner@iol.net

OBJEKT	VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA			
INVESTITOR	Občina Loška dolina Cesta notranjskega odreda 2 1386 Stari trg pri Ložu			
NAČRT	STROJNE NAPRAVE NAPELJAVE IN OPREMA Ogrevanje			
VSEBINA LISTA	HEMA OGREVANJA IIN HLAJENJA KLIMATOV			
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	Gregor Trplan, u.d.i.a. IZS A-0895			
ODGOVORNI PROJEKTANT	Medard Hafner, u.d.i.s. IZS S-0799			
št.projekta	datum	faza	merilo	str.lista
48/2013	avgust 2017	PZI	1:50	OG-7