



OPOMBE: VSI LOMI NIVELETE IN OSI PE CEVI SE MORAJO IZVESTI V MINIMALNEM RADIJU 30xDI!  
PRI MOREBITNIH SPREMEMBAH NIVELETE KONČNE UREDITVE JE POTREBNO PRILAGODITI  
VZDOLŽNI POTEK CEVI, TAKO DA SE ZAGOTOVI MIN. 1,0 m TEMENSKEGA KRITJA CEVI!

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantomi!  
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:

datum spremembe:

investitor:	Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu	Groblovičeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 fax.: (01) 540 44 99 e-mail: beno@kono-b.si	
objekt:	Večnamenska športna dvorana		
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	3/4 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: NAČRT VODOVODA		
osebna risba:	Vzdolžni profil vodovodnega priključka		
odg. vodja projekta:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh.	IDEN.ŠT.: ZAPS 0895-A	
odg. projektant:	Beno Kokevar, kom. inž.	IDEN.ŠT.: IZS G-9085	
proji. sodelavci:	Jernej Minarič, univ.dipl.inž.grad.	IDEN.ŠT.: IZS G-3533	
št. načrta:	1552-V/13	št. risbe:	
merilo:	1:500/50	datum:	avgust 2013
			3/4.5.3