



požarni izhod  
±0.00  
578.50 m.n.

LEGENDA

(Orange line)	Ogrevanje površja
(Blue line)	Ogrevanje stropa
(Red arrow)	Primer števila
(Dashed line)	Primer površja

Notranji omrežni sistem toplinske izolacije stropov  
- izolacijski sistem omrežni  
- temperaturno okolje priprave vode: ogrevanje 25-40°C, ohlajanje vode 40-45°C  
- tlačna pogoji 10 L / 1 bar  
- obtočna točka GRANFLO UPS2 25/7-180  
- nominalni tlak: ogrevanje 3 bar, ohlajanje voda 10 bar  
- pretok vode ogrevanje 71 L / min - 27.7 L / min  
- ceni električni pretok  
- moč 1/6/7 kW, napajanje 3/400V/50Hz, 15A/16A  
- vrtilna hitrost: 1500/3000 obr/min  
- delovna teža (Vredn.) 200 x 330 x 200 mm  
- delovna teža (Vredn.) 14 kg - 18 kg  
- ceni priključek - voda 6.28 mm, medij R410A, 6.9.52 / 15.88 mm  
- območje delovanja temperature okolice: 0-35 °C, 80-8.8 kPa  
- šumotni 28 dB

<b>BIURO MIKROKLIMA</b> (prejemanje in nadzor drugih inštalacij) Medard Hafner s.p. Hafnerova ulica 1, 4310 Šentilj SIK 041 776 776, tel. 0599 24 423, fax 04/812 01 65 e-mail: biuro@mikroklima.si	
OBJEKT	VEČNAMENNA ŠPORTNA DVORANA
INVESTITOR	Občina Loška dolina Cesta mostranjkega adreda 2 1386 Stari trg pri Ložu
NAČRT	STROJNE NAPRAVE NAPELJAVE IN OPREMA Ogrevanje
VIDNA LISTA	Tloris PRITUČJA
ODGOVORNI VOJVA PROJEKTA	Gregor Trplan, u.d.l.a. IZS A-0895
ODGOVORNI PROJEKTANT	Medard Hafner, u.d.l.a. IZS S-0799
Skupaj št. datum	1. izdaja
45/2013 Julij 2013	PGD
1:50	06-1