


ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA - POMOČNA SANITARNE TOPLE VODE
 kompaktna izvedba z inverter kompresorjem.
 Moč greje 3,30 kW
 grelje (A7/W35) COP: 3,65, Pel: 6,31 kW
 grelje (A7/W45) COP: 2,77, Pel: 8,29 kW
 Max. izloščna temp. vode: 60°C
 Pretok ogrevalne vode: 28,7 - 68,9 l/min
 Električni priključek: 3f / 380-415V / 50Hz / 32A
 Sumnost: 58 dB(A)
 Dimenzije (V x S x G): 1050 x 1338 x 330 mm
 Teža: 145 kg
 Medij: R410A
 Max. dolžinska / max. višinska razlika: 75 / 30 m
 Območje delovanja: hlajenje od -25° do 35°C

ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA - DREVNANJE
 kompaktna izvedba z inverter kompresorjem.
 Moč: hlajenje 20,0 kW, grejeje 23,0 kW
 grelje (A7/W35) COP: 3,65, Pel: 6,31 kW
 grelje (A7/W45) COP: 2,77, Pel: 8,29 kW
 hlajenje (A35/W7) EER: 2,22, Pel: 9,35 kW
 hlajenje (A35/W16) EER: 3,55, Pel: 5,64 kW
 Max. izloščna temp. vode: 60°C
 Pretok ogrevalne vode: 28,7 - 68,9 l/min
 Električni priključek: 3f / 380-415V / 50Hz
 Sumnost: 58 dB(A)
 Dimenzije (V x S x G): 1050 x 1338 x 330 mm
 Teža: 145 kg
 Medij: R410A
 Max. dolžinska / max. višinska razlika: 75 / 30 m
 Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, grejeje od -25° do 35°C

LEGENDA:
 - - - - - Ogrevanje površine
 - - - - - Ogrevanje fluida
 - - - - - Hlajenje površine
 - - - - - Hlajenje fluida
 - - - - - Primer porazdelitve



BIRO MIKROKLIMA Medard Hafner s.p. Hvalobna ulica 1, 4263 Staro selo GSM 041 776 776, tel. 0299 24 923, fax 04/912 01 65 e-mail: bi@mikroklima.si				
OBJEKT	VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA			
INVESTITOR	Občina Loška dolina Cesta mostranjskega adreda 2 1386 Stari trg pri Ložu			
NAČRT	STROJNE NAPRAVE NAPELJAVE IN OPREMA Ogrevanje			
VEŠTENA LISTA	Torlis GALERJE			
ODGOVORNI VOJVA PROJEKTA	Gregor Trpljan, u.d.i.a.			
ODGOVORNI PROJEKTANT	Medard Hafner, u.d.i.a. IZS S-0799			
Skupaj leto	datum	leto	merilo	list št.
4/2013	Julij 2013	PGD	1:50	06-3