



Številka : 92L/20  
Datum: 8. 12. 2020

Na vašo vlogo, vam kot izvajalec komunalnih dejavnosti v občini Cerknica in Loška dolina, na temelju Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 16/17), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Ur. l. RS št. 104/11), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Loška dolina (Ur. gl. občine Loška dolina št. 27/04), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Loška dolina (Ur. gl. občine Loška dolina 27/04), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina (Ur. gl. Občine Loška dolina št. 19/07 in 55/08), izdajamo

**MNENJE  
ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

Objekt : **UREDITEV – REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LOŽ - PODLOŽ**

Investitor : **Občina Loška dolina  
Cesta Notranjskega odreda 2  
1386 Stari trg**

Parc. št. : Po (Izvedbeni načrt) IN št. AP042-20  
k.o. : Lož  
Občina : Loška dolina

Vlagatelj : APPIA d.o.o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana

Vlogi za izdajo mnenja je bilo priloženo:

- Seznam prizadetih parcel

**Upoštevati je potrebno sledeče predpise:**

- Zakon o vodah (Ul. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS 88/12),
- Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Loška dolina (Ur. gl. občine Loška dolina št. 27/04),
- Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju Občine Cerknica in Loška dolina,
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14 in 98/15),

- Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Loška dolina (Ur. gl. občine Loška dolina 27/04),
- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS 60/06),
- Tehnični pravilnik za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema na območju Občine Cerknica in Loška dolina,
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS 34/08),
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS 39/10),
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15),
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS 61/11),
- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (Ur. gl. občine Loška dolina št. 101/15),

#### **Obrazložitev:**

Vlagatelj je dne 30. 11. 2020 zaprosil za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji. Za omenjen poseg v prostor je bil izdelan IN št. AP042-20.

**Z upoštevanjem pogojev se strinjamo z nameravano gradnjo.**

#### **POGOJI:**

##### **1. VODOVOD**

- **Na območju posega v prostor poteka javno vodovodno omrežje.**
- **V projektu se mora sprojektirati obnovo obstoječega javnega vodovoda**, ki poteka na območju posega v prostor.
- Pri obnovi vodovoda mora material iz katerega so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo ustrezati fizikalnim, kemijskim in mikrobiološkim parametrom pri oskrbi s pitno vodo, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.
- **Obnova javnega vodovoda naj bo lokacijsko izvedena tako, da je v primeru okvare možen strojni izkop.** Na mestih kjer to ni možno se vodovod položi v zaščitno cev.
- **Material cevi dimenzije DN100 ali več mora biti Nodularna (duktil) litina – NL.**
- Križanje vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami mora potekati v skladu s Tehničnim pravilnikom.
- Na vodovodnem omrežju ni dovoljeno postavljati fiksnih objektov in ograj.
- Vzdolžna položitev ostalih vodov po vodovodu ni dovoljena. Odmiki naj bodo narejeni v skladu s Tehničnim pravilnikom.
- Vertikalni odmik je najmanj 0,3 m in horizontalni najmanj 0,5 m.
- **Križanje električnega kabla z vodovodom** mora biti izvedeno tako, da štiti vodovodne cevi in omogoča normalna vzdrževalna dela na vodovodu oziroma v skladu z Tehničnim pravilnikom.
- Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90°.

- **Posegi v javno vodovodno omrežje izvajalcu del niso dovoljeni, izvedeni morajo biti po pravilih stroke. Opravi jih lahko le JP Komunala Cerknica d.o.o.**
- **Vsako samostojno premeščanje vodovoda je prepovedano.**
- Odmike od vodovodov je potrebno upoštevati in izvesti v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju Občine Cerknica.
- **Morebitne poškodbe obstoječih vodovodov, vključno s priključki in jaški, nastale po krivdi naročnika, popravi upravljalec na stroške investitorja.**

## 2. KANALIZACIJA

- **Meteorne vode iz asfaltnih površin in drugih odprtih površin morajo imeti urejen odtok meteorne vode brez posledic na sosednja zemljišča.**
- **Odvod odpadne vode mora biti narejen na strokovno in ekološko ustrezen način.**

## 3. RAVNANJE Z ODPADKI

- V času gradnje bodo nastajali komunalni in njim podobni odpadki s katerimi je potrebno ravnati skladno z veljavno zakonodajo.
- **Kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije se pričakujejo manjše količine odpadkov, kot so: odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji, katere je potrebno ustrezno deponirati.**
- Z ustrezno organizacijo gradbišča je možnost škodljivih vplivov odpadkov na okolje manjša.
- Ravnanje z odpadki naj bo urejeno tako, da se odlagajo in odvažajo v skladu z veljavno zakonodajo.

**Mnenje s pogoji velja 2 (dve) leti od izdaje.**

MNENJE PREJMEJO:

- prosilec
- arhiv

Prilagodil:

Peter Žalec



Direktor:

Anton Kranjc